

**Aanvullende instructie bij de overwerktimer type DOT-U/1, instelbaar
tot 2 uur in stappen van 5 minuten**

Zichtbaar in het display	0.1	ingestelde tijd	5	minuten
Zichtbaar in het display	0.2	ingestelde tijd	10	minuten
Zichtbaar in het display	0.3	ingestelde tijd	15	minuten
Zichtbaar in het display	0.4	ingestelde tijd	20	minuten
Zichtbaar in het display	0.5	ingestelde tijd	25	minuten
Zichtbaar in het display	0.6	ingestelde tijd	30	minuten
Zichtbaar in het display	0.7	ingestelde tijd	35	minuten
Zichtbaar in het display	0.8	ingestelde tijd	40	minuten
Zichtbaar in het display	0.9	ingestelde tijd	45	minuten
Zichtbaar in het display	1.0	ingestelde tijd	50	minuten
Zichtbaar in het display	1.1	ingestelde tijd	55	minuten
Zichtbaar in het display	1.2	ingestelde tijd	60	minuten
Zichtbaar in het display	1.3	ingestelde tijd	65	minuten
Zichtbaar in het display	1.4	ingestelde tijd	70	minuten
Zichtbaar in het display	1.5	ingestelde tijd	75	minuten
Zichtbaar in het display	1.6	ingestelde tijd	80	minuten
Zichtbaar in het display	1.7	ingestelde tijd	85	minuten
Zichtbaar in het display	1.8	ingestelde tijd	90	minuten
Zichtbaar in het display	1.9	ingestelde tijd	95	minuten
Zichtbaar in het display	2.0	ingestelde tijd	100	minuten
Zichtbaar in het display	2.1	ingestelde tijd	105	minuten
Zichtbaar in het display	2.2	ingestelde tijd	110	minuten
Zichtbaar in het display	2.3	ingestelde tijd	115	minuten
Zichtbaar in het display	2.4	ingestelde tijd	120	minuten